



Polleggio, 9 aprile 2026

QUALITÀ DELL'ACQUA EROGATA DAL COMUNE DI POLLEGGIO - 2026

Secondo le disposizioni di legge, in qualità di distributori informiamo la popolazione sulla qualità dell'acqua. L'acqua potabile distribuita attraverso la rete di Polleggio soddisfa i requisiti di potabilità in base a quanto stabilito dall'Ordinanza federale sulle derrate alimentari.

Zona di distribuzione	Polleggio
Potabilità	Nessun avviso di non potabilità nel 25/26
Provenienza	Acqua sorgiva
PH	7.37
Durezza	0.23 mmol/l
Caratterizzazione	Aggressiva - Dolce
Trattamento	Disinfezione tramite raggi UV

Parametri analitici chimico/fisici

Calcio	7.80	mg/l
Magnesio	0.90	mg/l
Sodio	2.30	mg/l
Potassio	0.90	mg/l
Ammonio	< 0.01	mg/l
Fluoruro	0.40	mg/l
Cloruri	< 0.50	mg/l
Nitrati	2.810	mg/l
Nitriti	< 0.02	mg/l
Bromuro	< 0.01	mg/l
Orto-fosfato espresso come P	< 0.050	mg/l
Solfato	< 20.00	mg/l

Per la Cancelleria Comunale


Segretario Comunale
Stefano Reali